



**МИНИСТЕРСТВО  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

Государственный пожарный надзор

**АКТ**

**по результатам проверки соблюдения требований пожарной безопасности**

«25» февраля 2022 год

Снежное

(населенный пункт)

На основании распоряжения №122 от «28» января 2022г. о проведении проверки объекта надзора Муниципальное дошкольное образовательное учреждение комбинированного типа №1 «Щелкунчик» г. Снежное по адресу: г. Снежное, ул. 250 лет Донбасса, 5

(указать наименование объекта надзора в отношении, которого проводилась проверка, адрес местонахождения)

в период с «11» февраля 2022 г. по «25» февраля 2022 г. инспектором группы надзорной деятельности и профилактической работы ГПСО г. Снежное МЧС ДНР старшим лейтенантом службы гражданской защиты Лысенко Юлией Сергеевной

(должность, специальное звание, фамилия и инициалы, должностного лица, уполномоченного на проведение проверки)

проводилась плановая проверка

(указать вид проверки)

в присутствии Заведующей МДОУ комбинированного типа №1 "Щелкунчик" Усмановой Елены Дмитриевны


(указывается должность, Ф.И.О. представителя (лей) объекта надзора, принимающих участие в проведении проверки)

Выявленные нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Детальное описание выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта, требования которого нарушены (пункт, статья)
1	2	3
1	Руководитель не прошёл (1 раз в три года) обучение по вопросам пожарной безопасности: заведующая детским садом	ППБ ДНР п.3.4.
2	Должностные лица, деятельность которых связана с обеспечением пожарной безопасности, не прошли (1 раз в три года) обучение по вопросам пожарной безопасности: лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности-заведующий хозяйством	ППБ ДНР п.3.4.
3	Здания, помещения и сооружения не оборудованы системами пожарной сигнализации в соответствии с действующими строительными нормами.	ППБ ДНР п.6.1.1 ДБН В 2.5-56-2010 "Системы противопожарной защиты", п. 7.2 приложения В таблицы В.1
4	Объект не обеспечен техническими средствами оповещения о пожаре, в соответствии с требованиями строительных норм: третьего типа	ППБ ДНР п.6.2.1. ДБН В 2.5-56-2010 "Системы противопожарной защиты", п. 4 приложения Г таблицы Г.1

Подписи лиц проводивших проверку:

Инспектор группы надзорной деятельности и профилактической работы ГПСО г. Снежное МЧС ДНР старший лейтенант службы гражданской защиты Лысенко Юлия Сергеевна



(подпись)

Объяснения, замечания или возражения относительно проведенной проверки и составленного акта, которые имеют место со стороны юридического лица, физического лица — предпринимателя или физического лица:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Экземпляр акта проверки получил(а).

\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О. наименование юридического или физического лица предпринимателя)

«  »    20   г.

\_\_\_\_\_

(подпись)

Отметка об отказе в получении акта проверки:

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., паспортные данные свидетелей)

\_\_\_\_\_

(подписи свидетелей)

\_\_\_\_\_

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 404802855474637294615845180588164683728956522353

Владелец Усманова Елена Дмитриевна

Действителен с 08.12.2022 по 08.12.2023