



МИНИСТЕРСТВО
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Государственный пожарный надзор

Предписание

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

«25» февраля 2022 год

Снежное

(населенный пункт)

Кому: Заведующей Муниципального дошкольного образовательного учреждения комбинированного типа №1 «Щелкунчик» г. Снежное

(указать должность, наименование объекта надзора в отношении, которого проводилась проверка)

Усмановой Елене Дмитриевне

(Ф.И.О. руководителя объекта надзора)

в период с «11» февраля 2022 г. по «25» февраля 2022 г. инспектором группы надзорной деятельности и профилактической работы ГПСО г. Снежное МЧС ДНР старшим лейтенантом службы гражданской защиты Лысенко Юлией Сергеевной

(должность, специальное звание, фамилия и инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение проверки)

проводилась плановая проверка Муниципального дошкольного образовательного учреждения комбинированного типа №1 «Щелкунчик» г. Снежное по адресу: г. Снежное, ул. 250 лет Донбасса, 5

(наименование, адрес надзора)

в присутствии Заведующей МДОУ комбинированного типа №1 "Щелкунчик" Усмановой Елены Дмитриевны

(указывается должность, фамилия и инициалы представителя (лей) объекта надзора, берущих участие в проведении проверки)

на основании акта плановой проверки от «25» февраля 2022г.

(указать вид проверки)

(дата вручения акта)

I. С целью устранения нарушений, выявленных при проведении проверки, в соответствии со ст.ст. 15,16 Закона ДНР «О пожарной безопасности», Положением о государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 06.11.2017 года №14-48, предписывается выполнить мероприятия, направленные на устранение нарушения требований пожарной безопасности:


№ п/п	Наименование мероприятия, направленного на устранение нарушения требований пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта (шифр), требования которого нарушены (пункт, статья)	Срок выполнения мероприятия	Отметка о выполнении мероприятия
1	2	3	4	5
1	Руководителю пройти обучение по вопросам пожарной безопасности: заведующая детским садом	ППБ ДНР п.3.4.	25.05.2022	
2	Должностным лицам пройти обучение по вопросам пожарной безопасности: лицо, ответственное	ППБ ДНР п.3.4.	25.05.2022	

	за обеспечение пожарной безопасности-заведующий хозяйством			
3	Здания, помещения и сооружения оборудовать системами пожарной сигнализации в соответствии с действующими строительными нормами.	ППБ ДНР п.6.1.1 ДБН В 2.5-56-2010 "Системы противопожарной защиты", п. 7.2 приложения В таблицы В.1	01.08.2022	
4	Обеспечить объект техническими средствами оповещения о пожаре, в соответствии с требованиями строительных норм: третьего типа	ППБ ДНР п.6.2.1. ДБН В 2.5-56-2010 "Системы противопожарной защиты", п. 4 приложения Г таблицы Г.1	01.08.2022	

При несогласии с предложенными мероприятиями или сроками их выполнения Вам предоставляется право обжаловать предписание в 10-дневный срок со дня его вручения в вышестоящий орган государственного пожарного надзора или суд.

Подписи лиц проводивших проверку:

Инспектор группы надзорной деятельности и профилактической работы ГПСО г. Снежное МЧС ДНР старший лейтенант службы гражданской защиты Лысенко Юлия Сергеевна



(Handwritten signature)

(подпись)

Экземпляр получил(а).

(Должность, Ф.И.О. наименование юридического или физического лица предпринимателя)

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

II. Принятые меры по результатам плановой (внеплановой) проверки:

Дата	Принятые меры
	1. Привлечено к административной ответственности (Ф.И.О. должность привлечённых лиц, статья Кодекса, вид ответственности)
	2. Принятые предупредительные меры (№ протокола-постановления, работа чего конкретно запрещена)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 404802855474637294615845180588164683728956522353

Владелец Усманова Елена Дмитриевна

Действителен с 08.12.2022 по 08.12.2023